

Lip 3  
3/13/2014  
45092



**AGÊNCIA  
PORTUGUESA  
DO AMBIENTE**

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento  
Regional do Centro  
Rua Bernardim Ribeiro, 80  
Coimbra  
3000-069 - Coimbra  
Portugal  
4002/14 2014-02-27  
DSOT/IM

S/ referência	Data	N/ referência	Data
DOTCN 2416/13	07-11-2013	<b>S08721-201402-ARH</b> <b>CENTRO</b>	06-02-2014

**Assunto:** Correção material à Carta da REN do concelho de Tondela - Pedido de parecer relativo a um estudo hidrológico

Relativamente ao assunto supra mencionado leva-se ao conhecimento de V.Ex.<sup>a</sup> que, não se dispo de outros registos ou dados relativos ao fenómeno de ocorrência de cheias ocorridas no local, nada temos a opor quanto ao estudo hidrológico e hidráulico apresentado.

Contudo, constata-se que a secção de estudo abrange o local de implantação da ETAR da Ribeira, tendo-se verificado recentemente no local a inundaçã dos terrenos confinantes com a linha de água, existindo indícios de que a água chegou à zona de implantação da ETAR, desconhecendo-se contudo o respetivo tempo de retorno associado.

Atendendo a que a linha de água em causa tem origem na Serra do Caramulo, a qual foi alvo de violentos incêndios no verão de 2013, com alterações significativas no coberto vegetal da respetiva bacia hidrográfica e no regime de caudais líquidos e sólidos da rede hidrográfica, com eventuais alterações das secções de vazão, a inundaçã atrás descrita poderá estar relacionada com a ocorrência dos referidos incêndios.

Com os melhores cumprimentos.

*Al*  
A Diretora Regional da  
Administração da Região Hidrográfica do Centro

DC/

DSOT  
2014/2/27  
X  
28 2 14  
*Rp*

Celina Ramos de Carvalho

*Nuno Bravo*  
**Nuno Bravo**  
CHEFE DE DIVISÃO